ガス工作物等技術基準調査委員会　議事要旨

開 催 日 時	2026年10月13日（火）15：30～17：20
開 催 場 所	日本ガス協会ビル　7階　701会議室／オンライン形式（Teams）によるWeb会議の併用開催
出 席 者	堀委員長、吉川副委員長、大畑委員、川畑委員、久保内委員、佐藤委員、澁谷委員、古川委員、水谷委員、大沢委員、鹿島委員、森委員、山田委員、吉原委員、若林委員、臼井委員、松島委員、和田委員、諸星委員、井上委員　計20名
議 事 概 要	（１）第二小委員会（供給）関係の技術指針改訂等に関する審議 ① 本支管指針（設計編・維持管理編）の適宜見直し【最終審議】 本支管指針（設計編・維持管理編）について、整圧器に係る圧力上昇事故の再発防止対策として、異常な圧力上昇のおそれがある整圧器の構造要件、圧力上昇防止措置および緊急出動による手動遮断を採用する場合の検討方法等を追加するとともに、認定高度保安実施事業者に係る漏えい検査頻度の柔軟化を反映した改訂案が、第二小委員会から上程され、承認された。 ② 高圧導管指針の適宜見直し（漏えい検査）【最終審議】 高圧導管指針について、認定高度保安実施事業者に係る漏えい検査頻度の柔軟化、およびレーザー吸収分光式ガス検知器を用いた漏えい検査方法・使用上の留意点の追加を含む改訂案が第二小委員会から上程され、承認された。 （２）第三小委員会（供内管）関係の技術指針改訂等に関する審議 ①　供給管・内管指針（設計編・工事編）および（中圧設計・工事編）の定期見直し【最終審議】 供給管・内管指針（設計編・工事編）および（中圧設計・工事編）について、近年の自社工事および他工事における事故を踏まえた酸素欠乏症の防止措置、地境切断工事に係る安全対策、ガス管の誤認による損傷を防止するための表示・情報提供等を追加するとともに、関係法令・引用規格の改正、スマートメーターおよび超音波式ガスメーターの普及等を反映した改訂案が、第三小委員会から上程され、承認された。 ② 供給管・内管指針（維持管理編）の適宜見直し【最終審議】 供給管・内管指針（維持管理編）について、認定高度保安実施事業者に係る検査・点検頻度の柔軟化、レーザー吸収分光式ガス検知器の導入、自社工事および他工事における事故防止対策ならびにスマートメーターによる遠隔遮断機能の活用等を反映した改訂案が第三小委員会から上程され、承認された。 ③ 認定高度保安実施事業者制度のインセンティブ適用ガイドラインの制定【最終審議】 認定高度保安実施事業者制度インセンティブ適用に関する個別図書の作成について、今後の制度活用に向けたインセンティブ適用の基本的な考え方、および具体的な手段・方法の事例を取りまとめた個別図書（ガイドライン）の制定案が、第二小委員会および第三小委員会から上程され、承認された。 以　上