

平成16年11月3日

平成16年新潟県中越地震の都市ガスの復旧状況について
(11月3日午前9時現在)

社団法人 日本ガス協会
TEL 03-3502-0112 (広報部)

<長岡市、見附市は本日11月3日をもってほぼ復旧完了>

北陸ガス（長岡市の一部地域）および見附市ガス上下水道局の供給停止区域の復旧作業につきましては、避難勧告の発令、家屋や道路の著しい損壊などにより復旧にとりかかれない、それぞれ約2,030戸、約200戸を除き、11月3日をもってほぼ完了する予定です。

なお、一刻も早くお客さまに都市ガスをお使いいただけるよう、避難勧告の解除や家屋・道路の復旧に合わせ、できるだけ早期の供給再開に最善の努力を続けてまいります。

<都市ガスの供給停止状況>

事業者名		供給停止戸数
北陸ガス（長岡市の一部）		約6,880戸
公 営 事 業 者	小千谷市ガス水道局	約10,350戸
	見附市ガス上下水道局	約200戸
	越路町企業課	約2,080戸
	川口町建設企業課	約1,600戸
	堀之内町企業課	約1,420戸
合 計		約22,530戸

<11月2日の復旧作業結果>

事業者名	復旧戸数	復旧作業結果
北陸ガス（長岡市の一部）	—	前日の復旧地域の不在フォロー ガスパイプラインの点検および修繕（継続中）
小千谷ガス水道局	約1,490戸	復旧作業（継続中） ガスパイプラインの点検および修繕（継続中）
見附市ガス上下水道局	—	ガスパイプラインの点検および修繕（継続中） 供給停止残数の確認
越路町企業課	約70戸	復旧作業（継続中） ガスパイプラインの点検および修繕（継続中）
川口町建設企業課	—	優先復旧需要家（特別養護老人ホーム、高齢者生活福祉センター）向けガスパイプラインテスト（継続中） ガスパイプライン点検準備作業（継続中）
堀之内町企業課	約980戸	復旧作業（開始） ガスパイプラインの点検および修繕（継続中）
合 計	約2,540戸	

- ・川口町のガスパイプライン復旧作業のため約100人を増員
- ・堀之内町の開栓作業を開始。

<復旧作業体制>

	北陸ガス	応援事業者	計
11月2日	約560名	約1,010名	約1,570名
11月3日予定	約560名	約1,020名	約1,580名

- ・応援隊を約100名増強（川口町のガスパイプライン修繕対応）
- ・応援隊を約10名増強（ガスパイプライン修繕対応）

<11月3日の復旧作業予定>

ガス事業者名	開栓予定数	11月2日の作業予定
北陸ガス（長岡市の一部）	約4,850戸	復旧作業 ガスパイプラインの点検及び修繕作業
小千谷市ガス水道局	約2,000戸	復旧作業 ガスパイプラインの点検及び修繕作業
見附市ガス上下水道局	—	残ったガスパイプラインの修繕作業
越路町企業課	約500戸	復旧作業 ガスパイプラインの点検及び修繕作業
川口町建設企業課	—	ガスパイプラインの点検及び修繕作業
堀之内町企業課	約1,000戸	復旧作業 ガスパイプラインの点検及び修繕作業
合計	約8,350戸	

以上

<お客さまへのお願い>

- ・供給停止地区へのお客さまへのお願い事項
安全確保のため、係員がお客さまを訪問し、設備を点検し安全を確認するまでは絶対にガスを使わないでください。
- ・ご不在のお客さまへのお願い事項
都市ガスの供給が再開された地区内のお客さまで、再開当日にご不在の場合には、係員が「お知らせ」を投函します。あらためて係員がお伺いし、設備を点検して安全を確認するまで、ガスを使わないでください。
- ・供給開始地区のお客さまへのお願い事項
万一、ガスのにおいがしたら火は使用しないでください。ガス栓、器具栓、メーターガス栓を閉め、窓を開け、ガス事業者にご連絡ください。その際、スイッチから火花が飛ぶ恐れがありますので、照明や換気扇など、電気のスイッチには絶対に手を触れないでください。