

平成16年11月5日

平成16年新潟県中越地震の都市ガスの復旧状況について  
(11月5日午前9時現在)

社団法人 日本ガス協会  
TEL 03-3502-0112 (広報部)

<魚沼市の一部(旧堀之内町)は11月4日をもってほぼ復旧完了>

- ・魚沼市の一部(旧堀之内町)の復旧作業につきましては、避難勧告の発令、家屋や道路の著しい損壊などにより復旧にとりかかれず、約100戸を除き、11月4日をもってほぼ完了いたしました。
- ・なお、長岡市、見附市の供給停止区域の復旧作業につきましては、避難勧告の発令、家屋や道路の著しい損壊などにより復旧にとりかかれず、それぞれ約2030戸、約200戸を除き、11月3日にほぼ完了しました。
- ・今後も、一刻も早くお客さまに都市ガスをお使いいただけるよう、避難勧告の解除や家屋・道路の復旧に合わせ、できるだけ早期の供給再開に最善の努力を続けてまいります。

<都市ガスの供給停止状況>

事業者名		供給停止戸数
北陸ガス(長岡市の一部)		* 約2,030戸
公 営 事 業 者	小千谷市ガス水道局	約10,180戸
	見附市ガス上下水道局	* 約200戸
	越路町企業課	約960戸
	川口町建設企業課	約1,600戸
	堀之内町企業課	* 約100戸
合計		約15,070戸

\*北陸ガス(長岡市の一部)、見附市ガス上下水道局、堀之内町企業課の供給停止戸数は、避難勧告の発令、家屋や道路の著しい損壊などにより復旧にとりかかれず地域の戸数

< 11月4日の復旧作業結果 >

事業者名	復旧戸数	復旧作業結果
北陸ガス(長岡市の一部)	—	前日の復旧地域の不在宅巡回 被害の著しい地域のガスパイプラインの点検 および修繕(継続中)
小千谷ガス水道局	約200戸	復旧作業(継続中) ガスパイプラインの点検および修繕(継続中)
見附市ガス上下水道局	—	被害の著しい地域のガスパイプラインの修繕 (継続中)
越路町企業課	約500戸	復旧作業(継続中) ガスパイプラインの点検および修繕(継続中)
川口町建設企業課	—	ガスパイプライン点検準備作業(継続中)
堀之内町企業課	約180戸	復旧作業(完了) ガスパイプラインの点検および修繕(継続中)
合計	約700戸	

- ・川口町の避難所予定地である特別養護老人ホーム、高齢者生活福祉センターについては、現在水道と下水が使えないため、ガスも供給停止中。川口町の要請があれば仮設配管による供給再開は可能。

< 復旧作業体制 >

	北陸ガス	応援事業者	計
11月4日	約300名	約1,020名	約1,320名
11月5日予定	約300名	約1,070名*	約1,370名

\*応援隊を約50名増強(ガスパイプライン修繕対応)

< 11月5日の復旧作業予定 >

ガス事業者名	開栓予定数	11月5日の作業予定
北陸ガス(長岡市の一部)	—	復旧地域の不在宅巡回 被害の著しい地域の道路等の復旧に合わせて順次供給を再開
小千谷市ガス水道局	約500戸	復旧作業 ガスパイプラインの点検及び修繕作業
見附市ガス上下水道局	—	被害の著しい地域の道路等の復旧に合わせて順次供給を再開
越路町企業課	約100戸	復旧作業 ガスパイプラインの点検及び修繕作業
川口町建設企業課	—	ガスパイプラインの点検及び修繕作業
堀之内町企業課	—	被害の著しい地域の道路等の復旧に合わせて順次供給を再開
合計	約600戸	

<お客さまへのお願い>

• 供給停止地区へのお客さまへのお願い事項

安全確保のため、係員がお客さまを訪問し、設備を点検し安全を確認するまでは絶対にガスを使わないでください。

• ご不在のお客さまへのお願い事項

都市ガスの供給が再開された地区内のお客さまで、再開当日にご不在の場合には、係員が「お知らせ」を投函します。あらためて係員がお伺いし、設備を点検して安全を確認するまで、ガスを使わないでください。

• 供給開始地区のお客さまへのお願い事項

万一、ガスのにおいがしたら火は使用しないでください。ガス栓、器具栓、メーターガス栓を閉め、窓を開け、ガス事業者にご連絡ください。その際、スイッチから火花が飛ぶ恐れがありますので、照明や換気扇など、電気のスイッチには絶対に手を触れないでください。