

平成16年11月5日

平成16年新潟県中越地震の都市ガスの復旧状況について
(11月5日午後1時現在)

社団法人 日本ガス協会
TEL 03-3502-0112 (広報部)

新潟県中越地震により都市ガスの供給停止にいたった約56,000戸の復旧につきましては、懸命の作業を続けてまいりました結果、現在、約41,000戸を完了いたしました。

今後も、県内外の応援事業者を合わせて努力を続け、一刻も早くお客さまに都市ガスをお使いいただけるよう最善を尽くしてまいります。皆さまのご理解ご協力をお願い申し上げます。

<供給停止区域の復旧作業の現状と見通しについて>

■長岡市・見附市

長岡市、見附市の供給停止区域の復旧作業につきましては、避難勧告の発令、家屋や道路の著しい損壊などにより復旧にとりかかれぬ、それぞれ約2,030戸、約200戸を除き、11月3日に完了しました。

■魚沼市

魚沼市の一部(旧堀之内町)供給停止区域の復旧作業につきましては、避難勧告の発令、家屋や道路の著しい損壊などにより復旧にとりかかれぬ約100戸を除き、11月4日に完了しました。

■越路町

越路町の供給停止区域の復旧作業につきましては、避難勧告の発令、家屋や道路の著しい損壊などにより復旧にとりかかれぬ一部地域を除き、11月7日頃に完了する予定です。

■小千谷市

小千谷市の供給停止区域の復旧作業につきましては、ガスパ管内に多量の水が流入していること、導管図面と実際のガス導管位置が一致しないものが多数存在し損傷箇所を特定するのに時間を要すること、また、道路陥没等によりガス導管の修繕箇所に工事車両を乗り入れるのが困難なことなど、予期し得なかつた悪条件のために時間を要しております。

復旧完了は、現場の状況により期日が前後することも予測されますが、家屋や道路の著しい損壊などにより復旧にとりかかれぬ一部地域を除き、11月10日頃の予定です。

① 11月7日頃に復旧予定の地域(すでに復旧済みの地域を含む)

市北部(鴻巣町、小栗田、千谷他) 約2,700戸

② 11月10日頃に復旧予定の地域

信濃川西側市中部(千谷川、本町、両新田他)、信濃川東側(駅前商店街除く)
約9,200戸

■川口町

川口町の供給停止区域の復旧作業につきましては、他の供給停止地区より家屋や道路の損壊が著しいことから、以下の方針で取り組むことといたします。

- ①天納地区、相川地区ではガスを供給する導管が著しい被害を受けたことから、新規にガス導管を約1 km敷設します。
- ②その他の地区では、ガス導管の損傷が激しいことが予想されるため、本支管（公道に並行して公道に埋設する導管）から、供給管（本支管から分岐してお客さまの敷地と道路との境界線に至るまでの導管）を切り離し、先に本支管のみ点検・修繕を行います。
- ③これらにより、町役場周辺を除く地区は11月15日頃までに、町役場周辺は11月30日頃までに本支管の修繕を完了させる予定です。
- ④その後、避難されているお客さまがご帰宅された時に供給管を接続し、ガスの供給再開を順次行っていく予定です。
- ⑤なお、川口町の避難所予定地である特別養護老人ホーム、高齢者生活福祉センターにつきましては、現在水道と下水が使用できないため、ガスも供給停止中ですが、川口町の要請があれば仮設配管により供給を再開いたします。

※以下は本日（11月5日）午前9時現在の資料と同じ内容です。

<都市ガスの供給停止状況>

事業者名		供給停止戸数
北陸ガス（長岡市の一部）		約2,030戸*
公 営 事 業 者	小千谷市ガス水道局	約10,180戸
	見附市ガス上下水道局	約200戸*
	越路町企業課	約960戸
	川口町建設企業課	約1,600戸
	堀之内町企業課	約100戸*
合 計		約15,070戸

*北陸ガス（長岡市の一部）、見附市ガス上下水道局、堀之内町企業課の供給停止戸数は、避難勧告の発令、家屋や道路の著しい損壊などにより復旧にとりかかれない地域の戸数

<11月4日の復旧作業結果>

事業者名	復旧戸数	復旧作業結果
北陸ガス（長岡市の一部）	—	前日の復旧地域の不在宅巡回 被害の著しい地域のガスパイプラインの点検 および修繕（継続中）
小千谷ガス水道局	約20戸	復旧作業（継続中） ガスパイプラインの点検および修繕（継続中）
見附市ガス上下水道局	—	被害の著しい地域のガスパイプラインの修繕 （継続中）
越路町企業課	約500戸	復旧作業（継続中） ガスパイプラインの点検および修繕（継続中）
川口町建設企業課	—	ガスパイプライン点検準備作業（継続中）
堀之内町企業課	約180戸	復旧作業（完了） ガスパイプラインの点検および修繕（継続中）
合 計	約700戸	

<復旧作業体制>

	北陸ガス	応援事業者	計
11月4日	約300名	約1,020名	約1,320名
11月5日予定	約300名	約1,070名*	約1,370名

*応援隊を約50名増強（ガスパイプライン修繕対応）

<11月5日の復旧作業予定>

ガス事業者名	開栓予定数	11月5日の作業予定
北陸ガス（長岡市の一部）	—	復旧地域の不在宅巡回 被害の著しい地域の道路等の復旧に合わせて順次供給を再開
小千谷市ガス水道局	約500戸	復旧作業 ガスパイプラインの点検及び修繕作業
見附市ガス上下水道局	—	被害の著しい地域の道路等の復旧に合わせて順次供給を再開
越路町企業課	約100戸	復旧作業 ガスパイプラインの点検及び修繕作業
川口町建設企業課	—	ガスパイプラインの点検及び修繕作業
堀之内町企業課	—	被害の著しい地域の道路等の復旧に合わせて順次供給を再開
合計	約600戸	

以上

<お客さまへのお願い>

・供給停止地区へのお客さまへのお願い事項

安全確保のため、係員がお客さまを訪問し、設備を点検し安全を確認するまでは絶対にガスを使わないでください。

・ご不在のお客さまへのお願い事項

都市ガスの供給が再開された地区内のお客さまで、再開当日にご不在の場合には、係員が「お知らせ」を投函します。あらためて係員がお伺いし、設備を点検して安全を確認するまで、ガスを使わないでください。

・供給開始地区のお客さまへのお願い事項

万一、ガスのおいぎしたら火は使用しないでください。ガス栓、器具栓、メーターガス栓を閉め、窓を開け、ガス事業者にご連絡ください。その際、スイッチから火花が飛ぶ恐れがありますので、照明や換気扇など、電気のスイッチには絶対に手を触れないでください。