

平成16年11月16日

平成16年新潟県中越地震の都市ガスの復旧状況について
(11月16日午前9時現在)

社団法人 日本ガス協会
TEL 03-3502-0112 (広報部)

新潟県中越地震による都市ガス供給停止地区の復旧作業につきましては、県内外の都市ガス応援事業者を合わせて懸命の努力を続けており、11月16日午前9時現在の供給停止戸数は約7,020戸(小千谷市・川口町約6,340戸、他地区約680戸)となっております。

今後も、一刻も早くお客さまに都市ガスをお使いいただけるよう最善を尽くしてまいります。皆さまのご理解ご協力をお願い申し上げます。

<都市ガスの供給停止状況>

都市ガス事業者名	供給停止戸数
小千谷市ガス水道局	約4,750戸
川口町建設企業課	約1,590戸
合 計	約6,340戸

<11月15日の作業結果>

都市ガス事業者名	復旧戸数	作業結果
小千谷市ガス水道局	約170戸	復旧作業(継続中) ガスパイプラインの点検及び修繕(継続中)
川口町建設企業課	—	ガスパイプライン点検及び修繕(継続中)
合 計	約170戸	

<作業体制>

	北陸ガス	応援事業者	計
11月15日	約250名	約750名	約1,000名
11月16日予定	約250名	約750名	約1,000名

< 11月16日の作業予定 >

都市ガス事業者名	復旧予定数	作業予定
小千谷市ガス水道局	約400戸	復旧作業 ガスパイプラインの点検及び修繕
川口町建設企業課	約70戸	復旧作業（貝之沢地区） ガスパイプラインの点検及び修繕
合計	約470戸	

< 他地区の状況 >

長岡市、見附市、越路町、魚沼市（旧堀之内町）のガス供給は、避難勧告が発令されている地域、家屋や道路の著しい損壊および道路事情などにより復旧にとりかかれない地域などを除き、復旧は完了しています。

これらの市、町の未復旧の地域では、避難勧告が解除された地区のお客さま、また家屋等が修繕されてガス設備の点検・修理を申し込まれたお客さまを対象に、それぞれ地域の都市ガス事業者がガス設備の点検・修理を行った上で復旧作業を実施しています。

これら未復旧のお客さまは以下のとおりです。

他地区の状況（11月16日午前9時現在）

都市ガス事業者名	供給停止戸数
北陸ガス（長岡市の一部）	約160戸
見附市ガス上下水道局	約70戸
越路町企業課	約380戸
堀之内町企業課	約70戸
合計	約680戸

以上

< お客さまへのお願い >

・供給停止地区へのお客さまへのお願い事項

安全確保のため、係員がお客さまを訪問し、設備を点検し安全を確認するまでは絶対にガスを使わないでください。

・ご不在のお客さまへのお願い事項

都市ガスの供給が再開された地区内のお客さまで、再開当日にご不在の場合には、係員が「お知らせ」を投函します。あらためて係員がお伺いし、設備を点検して安全を確認するまで、ガスを使わないでください。

・供給開始地区のお客さまへのお願い事項

万一、ガスのにおいがしたら火は使用しないでください。ガス栓、器具栓、メーターガス栓を閉め、窓を開け、ガス事業者にご連絡ください。その際、スイッチから火花が飛ぶ恐れがありますので、照明や換気扇など、電気のスイッチには絶対に手を触れないでください。